

Znak sprawy: **09/ZP/2022/Z**

Pilchowice, 2022-05-17

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej

Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 56 dni licząc od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć realizacji zamówienia do powyższego terminu, Wykonawca prosi o podanie szacunkowego maksymalnego terminu, o jaki przedłużony może zostać termin wykonywania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji, ponieważ szpital uzyskał dotację na panele przyłóżkowe i system przyzywowy a aktualny harmonogram zakończenia inwestycji przewiduje zakończenie zadania do 30.06.2022.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w oświetlenie miejscowe LED o mocy 10W i barwie światła 4500K?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w oświetlenie ogólne LED o mocy 20W i barwie światła 4500K?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

W związku z sytuacją, jaka obecnie panuje na świecie, a co się z tym wiąże z wydłużonymi terminami realizacji i dostępnością niektórych komponentów umożliwiających produkcję paneli nadłóżkowych, które nie są wyrobem z półki, a wymagają indywidualnego podejścia dla każdej realizacji prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu Jednostek Zaopatrzenia Medycznego do dnia 31.07.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji, ponieważ szpital uzyskał dotację na panele przyłóżkowe i system przyzywowy a aktualny harmonogram zakończenia inwestycji przewiduje zakończenie zadania do 30.06.2022.

Pytanie nr 5

Prosimy o wydłużenie terminu przygotowania rysunków wizualizacyjnych do 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Zamawiający

:

DYREKTOR:

Lek. med. Joanna Niestrtój – Ostrowska